

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)(2025)12号

关于邵东怡养康复医疗中心建设项目环境影响报告表的批复

邵东市怡养康复医院有限公司：

你单位报送的《邵东怡养康复医疗中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位投资 300 万元，在湖南省邵阳市邵东市生态产业园人民路 120 中心旁租赁邵东市残疾人联合会现有综合楼建设邵东怡养康复医疗中心建设项目。该项目总占地面积约为 4220m²，综合楼共 6 层，项目共设置养老床位 90 张、住院床位 30 张，设有门诊内科、康复科等科室，另外配套建设 1 套污水处理系统及 1 间医疗废物暂存间。本项目不设检验室、手术室，项目医护人员及病人的衣物、床单等外包给正规洗涤公司洗涤。根据湖南景晟环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表分析结论，并结合专家评审意见，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照环评报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理和医疗废水一起排入自建地埋式污水处理站处理，采用“格栅+调节+接触氧化+混凝沉淀+接触消毒”工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准和邵东市兴隆污水处理厂进水水质标准中的较严值后排入邵东市兴隆污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入桐江河。

2、强化废气污染防治。污水处理设施采取加盖盖板封闭处理、投放除臭剂、加强周边绿化等措施减少臭气无组织排放，污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；医疗废物暂存间废气、煎药废气、消毒异味设置排风扇加强通风换气、厂界无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放标准；食堂油烟经油烟净化设施处理达标后经油烟专用管道引至楼顶排放，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的小型规模标准。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声设备合理布局安置，并采取隔声、减振、消声等措施，确保院界、诊室及病房满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。

4、妥善处置固体废物。本项目营运期医疗废物需按医疗废物处置相关要求设置医疗废物暂存间分类收集暂存并做好标识标牌，定期交由资质的单位进行处置；生活垃圾、中药渣、厨余垃圾分类收集后交由环卫部门清运；废无害包装箱/盒统一收集，后委托厂家回收；废无害输液袋/瓶统一收集，后委托相关回收单位回收。污水处理站污泥、格栅渣收集后密闭封装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应资质的医疗废物或危险废物处置单位处置；感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物分别收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》中要求的包装容器中后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应资质的医疗废物处置单位或危险废物处置单位处置。做好危险废物、医疗废物等移交台帐。医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求；污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 4 中污泥控制标准；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。

三、强化项目环境管理。加强档案管理；加强污染防治设

施的日常维护，确保污染防治设施正常运转；接受环保部门的监督检查及日常监管，制定自行监测计划，安排专业人员或委托有资质的环境监测机构定期开展废水、废气、噪声自行监测；制定好突发环境事件应急预案和环保管理制度，并严格落实执行；办理好排污许可相关手续；落实好项目竣工环境保护验收。

四、你单位和接受你单位委托为本项目提供环境影响评价技术服务的湖南景晟环保科技有限责任公司对《报告表》的内容、数据和结论负责。

